

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Москва, ул. Обручева, д. 46, тел. 8(499)743-03-40

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по г. Дубна

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Московская область, г. Дубна, ул. Промышленная, д. 2, тел. (49621)3-05-69,

ond-dubna@rambler.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Акт № 7**  
**обследования**

"15" ноября 2013 г.

город Дубна Московской области

(город, село, поселок)

12 ч 00 мин.

Заместителем начальника отдела надзорной деятельности по г. Дубна  
ГУ МЧС России по Московской области Куликовым Олегом Борисовичем

(фамилия, имя, отчество государственного(-ых) инспектора(-ов) по пожарному надзору, проводившего(-их) обследование)

в период с 10 ч. 00 мин. "15" ноября 2013 г. по 12 ч 00 мин. "15" ноября 2013 г.  
проведено обследование документов, объекта заявителя на территории, в зданиях  
и сооружениях Муниципального бюджетного дошкольного образовательного  
учреждения детского сада общеразвивающего вида №1 «Надежда» города Дубны  
Московской области

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)  
расположенного (-ых) по адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Курчатова, д.  
20;

при обследовании совместно с Афанасьевой Марией Сергеевной

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя  
индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина,  
владельца собственности, имущества и т.п.

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание (помещения) детского сада №1 2-х этажное, 3 степени огнестойкости,  
отопление центральное водяное, электроснабжение имеется, вентиляция общеоб-  
менная, площадь помещений 1009,4 м<sup>2</sup>,

(функциональное назначение объекта (зданий и помещений), расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, разме-  
ры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожар-  
ной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий  
(пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности)

объект защиты оборудован автоматической установкой пожарной сигнализации и  
системой оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара, которые  
находятся в рабочем состоянии, обслуживаются организацией имеющей лицен-  
зию МЧС России на данный вид деятельности. Здание внутренним противопо-  
жарным водопроводом не оборудовано. Количество и размеры эвакуационных  
выходов из здания, а также с каждого этажа соответствует требованиям пожарной  
безопасности.

Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия

## 2) в ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
	2	3
1	Нарушений не выявлено.	

## С Актом обследования ознакомлен:

Афанасьева Мария Сергеевна

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)



(подпись)

"15" ноября 2013 г.

## Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Афанасьева Мария Сергеевна

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))



(подпись)

**Вывод по результатам обследования:** Объект защиты в целом соответствует требованиям пожарной безопасности. Считаю возможным выдать положительное заключение.

"15" ноября 2013 г.

## Обследование проводил:

Заместитель главного государственного инспектора г. Дубна по пожарному надзору Куликов О.Б.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

"15" ноября 2013 г.

\* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

